

國立中正大學 97 年能源管理委員會會議紀錄

時 間：97 年 3 月 17 日（星期一）下午 2 時 30 分

地 點：本校行政大樓 3C 會議室

主 席：衛主任委員民

記錄：許永昌

出席人員：如簽到表

壹、 主席報告：(略)

貳、 宣讀上次會議紀錄：

決定：洽悉。

參、 業務單位工作報告：

決定：洽悉。

肆、 96 年第 1 次臨時會議決定執行情形報告

決 定：

一、有關 95 年各單位節能比例未達 7%，而以節能替代方案執行成效良好之單位，如工學院、文學院、圖書館、體育中心、研究生宿舍等之努力成果值得肯定。

二、工學院的節能報告非常好，以下幾點可供各單位參考：

1、觀念方面：

對教職員生加強節能觀念宣導，並共同配合。

2、作法方面：

冷氣設定每 3 小時自動斷電一次、溫度控制在 25 度以上等節電措施。

3、請工學院觀察後續實施情形，相關改善報告可作為本校其他單位改善節能成效之範例。

4、有關太陽光發電系統依暨南大學案例分析，現階段尚不符成本效益，本校不建議裝設。

伍、 提案討論

提案討論一

提案單位：營繕組

案 由：使用空調與照明場所請依教學、行政及場地為單位劃分責任區域，並建立節能措施責任區域負責人名單，該責任區域負責人名單請於 4 月 30 日前繳交營

繕組彙整備查；有關各責任區域空調溫度請各單位派員定期抄錄，夏季空調並請管控室內溫度不得設定低於 26℃，提請討論。

說明：

- 一、本提案依行政院「加強政府機關及學校推動節約能源計畫」相關規定辦理。
- 二、請委員就提案討論並作決定。

決議：

- 一、有關劃分責任區域仍依現有教學、行政及場地為單位由各單位主管指派一位同仁協助該單位之節能管理，該名單請於 4 月 30 日前繳交營繕組彙整。
- 二、各單位可參考行政院頒布之「加強政府機關及學校節約能源措施」(<http://egov.tgpf.org.tw/eGov-Spare.htm>)，並擇適合項目實施節能。

提案討論二

提案單位：營繕組

案由：為達節省能源目標，有關各單位分配之電費經費額度，自 97 年 1 月 1 日起縮減 7%，提請討論。

說明：

- 一、本提案依行政院「加強政府機關及學校推動節約能源計畫」相關規定辦理。
- 二、因溫室效應造成全球暖化現象，夏季期間冷氣空調使用逐年激增，為避免能源消耗逐年增加本校用電費用，而造成經費不足，各單位除節約用電外，應訂定節能措施並確實落實執行，並為達節省能源目標，有關各單位分配之電費經費額度，自 97 年 1 月 1 日起縮減 7%。
- 三、另為達節能目標及加重各單位之權責，本節能方案實施後，各單位如超出縮減後之分配額度時，將由各單位業務費支應，惟如節省時，所節省之經費，各單位可自由運用。
- 四、本提案用電計算基準以各單位 94、95、96 年三年用電平均值為基準。
- 五、各單位年度節約超過 7% 部份得由相關經費就節省部份轉為該單位業務費。
- 六、請委員就提案討論並作決定。

決 議：

- 一、用電計算基準仍以各單位 94、95、96 年三年用電平均值為基準，各單位本年度以節電 7% 為節電目標。
- 二、對達成節電 7% 目標之單位及有功人員將予以提適當獎勵。

提案討論三

提案單位：營繕組

案 由：夏季空調使用期間應請空調專業技師針對本校圖書館、行政大樓、體育中心等中央空調主機進行設備性能量測，並評估節能改善方法及須汰舊換新時採儲冰式規劃之可行性，提請討論。

說 明：

- 一、依 96 年能源管理委員會第 1 次臨時會議記錄提案一決定三辦理。
- 二、請委員就提案討論並作決定。

決 議：請營繕組積極規劃辦理。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：下午 4 時 30 分。